



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-837191
(任务编号)

产品名称: 电子式过载继电器

型 号: NRE8-25

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电子式过载继电器 型 号: NRE8-25 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-03 完成日期: 2021-09-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																								
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																									
主检: 刘丽丽 期: 2021.09.10	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 09 月 10 日																								
审核: 倪吉 期: 2021.09.10																									
签发: 朱 期: 2021.09.10																									
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品标准变更</td> <td>GB/T 14048.4-2010</td> <td>GB/T 14048.4-2020</td> </tr> <tr> <td>安全件壳体型号规格/牌号变更</td> <td>PA-A4</td> <td>PA6</td> </tr> <tr> <td>产品外壳防护等级变更</td> <td>IP20</td> <td>IP20 (正前侧)</td> </tr> <tr> <td>安全件触头材料供应商变更</td> <td>福达合金材料股份有限公司</td> <td>浙江银得电工合金有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 福达合金材料股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010309023467</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2011CCC0309-1213748</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020	安全件壳体型号规格/牌号变更	PA-A4	PA6	产品外壳防护等级变更	IP20	IP20 (正前侧)	安全件触头材料供应商变更	福达合金材料股份有限公司	浙江银得电工合金有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 福达合金材料股份有限公司	原证书编号	CQC2002010309023467		原测试报告编号	C009-A2011CCC0309-1213748		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																							
产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020																							
安全件壳体型号规格/牌号变更	PA-A4	PA6																							
产品外壳防护等级变更	IP20	IP20 (正前侧)																							
安全件触头材料供应商变更	福达合金材料股份有限公司	浙江银得电工合金有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 福达合金材料股份有限公司																							
原证书编号	CQC2002010309023467																								
原测试报告编号	C009-A2011CCC0309-1213748																								
原检测单位	上海电器设备检测所																								

附页:

NRE8-25

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC690V;

Ie: 0.6-1.2A, 1.2-2.4A, 2-4A, 4-8A, 5-10A, 7-12A, 10-20A, 20-25A, 22-32A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 (正前侧);

配用辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/2.5A, AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;

检验项目汇总表

[illegible]