

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2010CCC0302-1005148

产品名称: 熔断器式隔离开关

型号: NHRT40-250、400、630/3L

检测机构: 福建省中心检验所



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0302-1005148

样品名称: 熔断器式隔离开关

型号规格: NHRT40-630/3L

样品数量: 6台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-10-26

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路1号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路1号



生产厂: 浙江正泰机电电气有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准: GB 14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、
隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NHRT40-250、400、630/3L; Ui:800V; Ith:250A, 400A, 630A; Ue:AC380V/660V; Ie:250A,
400A, 630A; Iq:50kA (660V), 100kA (380V); 使用类别:AC-22B; 3P主检: 陈有昌 签名:  日期: 2010-12-02审核: 魏运明 签名:  日期: 2010-12-11签发: 郑立新 签名:  日期: 2010-12-13

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB 14048.3-2002	GB 14048.3-2008
2	申请人、制造商 地址变更	浙江省温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路1号
3	安全件供应商增 加或变更	见报告 “C009-A2004CCC0302-224607”	见报告“C-027-10DQ2597”

2.原 3C 认可报告编号: C009-A2004CCC0302-224607;

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;

4.原 3C 证书编号: 2006010302178849;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。