

报告编号: C-027-09DQ192

国家强制性产品认证(CCC)

试验报告

CQC/QPCP04.04A(1/1)

申请编号: A2009CCC0302-779216

产品名称: 隔离开关熔断器组

型号: HH15-800、HH15-1000、HH15-1250

检测机构: 福建省中心检验所



0302 390288

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101. 10QA)

申请编号: A2009CCC0302-779216

产品名称: 隔离开关熔断器组

型号: HH15-800、HH15-1000、HH15-1250

检测机构: 福建省中心检验所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 隔离开关熔断器组
 型号规格: HH15-800、HH15-1000、
 HH15-1250
 商 标: 正泰 CHINT
 样品数量: 13 台
 样品来源: 送样
 样品状况: 外观正常
 样品生产序号: /
 收样日期: 2009-10-22
 完成日期: 2010-01-08


申请人: 浙江正泰电器股份有限公司
 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
 正泰路 1 号
 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司
 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
 正泰路 1 号
 生产厂: 浙江正泰机电电气有限公司
 生产厂地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准: GB 14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、
 隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HH15-800、HH15-1000、HH15-1250; Ui:800V; Ith: 800 A、1000A、1250A; Ue:AC415V/690V;
 Ie 800A、1000A、1250A (415V), 500A、630A、800A (690V); 额定限制短路电流:100kA
 (415V), 50kA (690V); 使用类别:AC-22B; 3P, 3P+N, 4P

主检: 苏雄斌 签名:  日期: 2010-01-08

审核: 魏运明 签名:  日期: 2010-01-12

签发: 郑立新 签名:  日期: 2010-01-12

