



2009001885A



检测  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0308-906692

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器座 (圆筒形帽熔断器座)

型 号: RT29-63(R016)

检测机构: 上海



# 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0308-906692 (任务编号) 样品名称: 低压熔断器 (圆筒形帽熔断器座) 型号规格: RT29-63(R016) 样品数量: 14 台 样品生产序号: / 收样日期: 2010-07-30 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区
---	---

试验依据标准: GB/T13539.2-2008《低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 I》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT29-63(R016)

Un: AC500V

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

额定分断能力: 50kA

主检: 庄晓丽 签名: 庄晓丽 日期: 2010.11.11

审核: 易颖 签名: 易颖 日期: 2010.11.11

签发: 朱刚 签名: 朱刚 日期: 2010.11.15



备注	变更前		变更后
	依据标准	GB13539.1-2002, GB/T13539.2-2002	GB/T13539.2-2008
	分断电流	20kA	50kA
	原证书编号	2005010308139094	
	原测试报告编号	C-040-04C0414-S	
	原检测单位	苏州高新技术产业开发区电器检测所	