



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2019CQC012009-422247





(任务编号)

产品名称: 接线端子

型 号: JCUK

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 接线端子 型 号: JCUK 数 量: 66 台 样品状况: 完好 收样日期: 2019-06-13 完成日期: 2019-07-03 样品来源: 工厂送样	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.7-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JCUK 额定绝缘电压: 800V(JCUK-2.5N~35N), 1000V(JCUK-50H~150H); 额定电压: AC800V(JCUK-2.5N~35N), AC1000V(JCUK-50H~150H); 额定截面积: 2.5mm ² (JCUK-2.5N, JCUK-3N), 4mm ² (JCUK-5N), 6mm ² (JCUK-6N), 10mm ² (JCUK-10N), 16mm ² (JCUK-16N), 35mm ² (JCUK-35N), 50mm ² (JCUK-50H), 95mm ² (JCUK-95H), 150mm ² (JCUK-150H)	
主检:  日期: 2019.07.04	
审核:  日期: 2019.07.04	
签发:  日期: 2019.07.04	
备 注: 无	