



产品认证证书

证书编号: CQC2007010304248301

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器
NC8-25;NC8-32;NC8-38 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月23日 有效期至: 2022年07月06日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2007010304248301

纸 号:

NC8-25、NC8-32、NC8-38;

Ui : 690V ; Uimp : 6kV ;

Us : AC24V、AC110V、AC127V、AC220V/230V、AC240V、AC380V/400V、AC415V ,
50Hz ; DC24V、DC48V、DC110V、DC220V ;

极数 : 3P、4P(4NO , 2NO+2NC) ;

NC8-25 ; Ith : 40A ;

AC-3: Ue/le : 220V/230V/240V/380V/400V/415V/25A、660V/690V/17.3A;

AC-4: Ue/le : 220V/230V/240V/380V/400V/415V/25A、660V/690V/14A;

NC8-32 ; Ith : 50A ;

AC-3: Ue/le : 220V/230V/240V/380V/400V/415V/32A、660V/690V/21.9A;

AC-4: Ue/le : 220V/230V/240V/380V/400V/415V/32A、660V/690V/17.3A;

NC8-38 ; Ith : 50A ;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2007010304248301

纸 号:

AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/240V/380V/400V/415V/38A、660V/690V/21.9A;

AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/240V/38A、380V/400V/415V/32A、660V/690V/17.3A;

辅助触头 (本体):

AC-15 U_e/I_e : 380V/400V/415V/0.95A ;

DC-13 U_e/I_e : 220V/250V/0.27A ;

U_i : 690V ; I_{th} : 10A ; U_{imp} : 6kV ; 2NO2NC , 1NO1NC;

型号的解释 :

N C 8 — □ □ □ / □ □ / □ / □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业特征代号

(2) 接触器

(3) 设计序号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2007010304248301

纸 号:

(4) (AC-3、415V/400V/380V 时)额定工作电流(A)

(5) 常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

(6) 常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

(7) 常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写

(8) 常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写

(9) Z 直流线圈, B 标准型, 省略不写

(10) N 表示可逆产品, 非可逆产品时省略不写

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22, 为 11 时省略不写, 1、2 均代表触头数量

常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>