



# 产品认证证书

证书编号: CQC2007010304244271

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、规格、型号**

交流接触器

NC8-09□□/□□/□, NC8-09□□/□□/□/□, NC8-12□□/□□/□, NC8-12□□/□□/□/□, NC8-18□□/□□/□, NC8-18□□/□□/□/□; 详见参数附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.4-2010

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月23日      有效期至: 2022年03月08日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2007010304244271

纸 号:

型号的解释:

N C 8 — □ □ □ / □ □ / □ / □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业特征代号

(2) 接触器

(3) 设计序号

(4) (AC-3、415V/400V/380V 时)额定工作电流(A)

(5) 常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

(6) 常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

(7) 常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写

(8) 常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写

(9) Z 直流线圈, B 标准型, 省略不写

(10) N 表示可逆产品, 非可逆产品时省略不写

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2007010304244271

纸 号:

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22, 为 11 时省略不写, 1、2 均代表触头数量

常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>