

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001959

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001959



产品系列、型号、规格:

NM8-250S, NM8-250H, NM8-250R;
Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400V, AC660/690V, DC250V, DC500V, DC750V;
In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; S型
: AC380/400V: Ics=Icu=50kA; AC660/690V: Ics=Icu=8kA; DC250/500V: Ics=Icu=25kA; DC750V: Ics=Icu=35kA;
H型: AC380/400V: Ics=Icu=100kA; AC660/690V: Ics=Icu=10kA; DC250/500V: Ics=Icu=35kA;
DC750V: Ics=Icu=35kA; R型: AC380/400V: Ics=Icu=125kA; AC660/690V: Ics=Icu=20kA;
DC250/500V: Ics=Icu=50kA; DC750V: Ics=Icu=35kA; 使用类别: A; 极数: 2P, 3P, 4P 配用的辅助触头、报警触头
: 1NO1NC Ith: 2.5A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001959

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

直流产品接线方式示意图:



断路器的型号及其含义如下:

N M S - □ □ / □ □ / □ □

- 用途: 配电用断路器无代号;
电动机保护用断路器用 M 表示;
- 极数: 2: 两极; 3: 三极; 4: 四极
- 额定电流;
- 分断能力特征代号:
标准型用 S 表示;
较高型用 H 表示;
限流型用 R 表示;
- 壳架等级额定电流(A): 250
- 设计序号
- 塑料外壳式断路器
- 企业特征代号

注: 4A 表示 N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通;

4B 表示 N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);

4C 表示 N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分); 动作电流为 $1.0I_{rn}$;

4D 表示 N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通; 动作电流为 $1.0I_{rn}$;

附件代号: (辅助触头与报警触头结构完全一样, 只是从功能上作区分且 NM8 (S) 全系列通用)

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001959

产品系列、型号、规格(附件):

名称	代号	规格
辅助触头	AX-8/M8	3C 证书编号: 2013010304602112 3C 报告编号: C-040-12B4269-S AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.47A DC-13: Ue/Ie: DC220V/240V/0.27A
报警触头	AL-8/M8	
分励脱扣器	SM6	AC220V/230V
	SQ5	AC380V/400V/415V
	SB0	DC24V
欠压脱扣器	UM5	AC220V/230V
	UQ5	AC380V/400V/415V
插入式附件	PL23	3P
	PL24	4P
手动操作机构	RH21	3P
	RH24	4P
电动操作机构	MO21	AC220V/230V
	MO22	AC380V/400V/415V

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。