



170009010178



(2017)国认监认字(007)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产 品 名 称 _____ 自动交流稳压器

委 托 单 位 _____ 温州正泰电源电器有限公司

检 验 目 的 _____ 型式试验

报 告 编 号 _____ COMPA1-20200583

国家广播电视产品质量监督检验中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



检 验 报 告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司		委托单位地址	温州经济技术开发区	
产品名称	自动交流稳压器		型号	TNS1-15	
样品编号	20200331002365		数量	1 台	
检验部门	安全检测室		检验日期	2020.04.01 至 2020.06.03	
取样方式	送样		样品状态	良好	2020.04.01
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》☆				
环境条件	室温: (20~30) °C 相对湿度: 41~65 %RH 大气压力: 101 kPa				
<p>检验说明:</p> <p>受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 TNS1-15 型自动交流稳压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》对其进行相关测试。</p>					
<p>检验结论:</p> <p>温州正泰电源电器有限公司生产的 TNS1-15 型自动交流稳压器, 经检验, 其防锈试验和相关测试符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》和 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》的试验要求。</p>					
<p>意见或建议: 无</p>					
<p>主检: 沈秋晨 审核: 张宇平 批准 (盖章): 张宇平</p> <p>日期: 2020.6.4 日期: 2020.6.4 日期: 2020.6.4</p>					

注：报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”；“F”表示该项检验“不合格”；“N/A”表示该项检验“不适用”。