



产品认证证书

证书编号: CQC2003010302064118

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

NHR17-400/30,31; NHR17-630/30,31; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:400A,630A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:400A,630A;
690V:Ie:400A,630A; Iq:50kA(690V),100kA(400V); 使用类别:AC-23B(400V),AC-21B(690V); 3P; 配用的辅助开关:
YBLX-19; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年09月27日 有效期至:2025年09月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月18日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>