



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 20210604000081

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-110、CJX1-140、
CJX1-110/N、CJX1-140/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-110/22、
CJX1-110/22N、
CJX1-140/22N

商 标: /

样品数量: 7 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-06-23

完成日期: 2021-07-15

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰接触器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工
业区车站路 1028 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-110、CJX1-140、CJX1-110/N、CJX1-140/N; U_i : 1000V;
 U_{imp} : 6kV; I_{th} : 160A;
 使用类别: CJX1-110, CJX1-140: AC-3; CJX1-110/N, CJX1-140/N: AC-4;
 U_e/I_e : AC220V/110A、AC380V/110A、AC660V/110A(CJX1-110、CJX1-110/N);
 U_e/I_e : AC220V/140A、AC380V/140A、AC660V/140A (CJX1-140、CJX1-140/N);
 U_s : AC 24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V 50Hz; 极数: 3P;
 配用的辅助触头(本体): AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A;
 I_{th} : 10A; 2NO2NC

主检: 孙振

日期: 2021-07-15

审核: 陈圣杰

日期: 2021-08-20

签发: 陈圣杰

日期: 2021-08-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C009-A2011CCC0304-1219084(A2011CCC0304-1219084);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;

4.原证书编号: 2020970304000259;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]